



Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Головной центр гигиены и эпидемиологии

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



А.И. Петухов

М.п.

от «13» 01 20 17 г.

№ 255/2017

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 2463/17

от

11 января 2017 г.

**Организация-заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт»  
Адрес: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 171 И

**Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Завод Балтэкопласт»  
Адрес: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, 171 И

**Наименование продукции:** «Панели облицовочные из полипропилена и комплектующие»

**Код ТН ВЭД:** 3925908001

**Область применения:** для внутренней и наружной отделки

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя,  
ТУ 22.29.29.000- 002-77685853-2016

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 22.29.29.000-002-77685853-2016

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-17-17 от 11 января 2017 г., ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы).

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Резорбтивное действие при повторном нахождении в рекомендуемом режиме применения			МУ 2196-80	17СХТ	резорбтивное действие не выявлено
2	Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения: - однократно - трехкратно	балл		МУ 2196-80	17СХТ	1 2
3	Сенсибилизирующее действие			МУ 1.1.578-96	17СХТ	сенсибилизирующее действие выявлено
4	Формальдегид	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	17СХТ	< 0,01 < 0,01
5	Метилметакрилат	мг/м <sup>3</sup>	0,01	РД 52.04.186-89	17СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Ксилол	мг/м <sup>3</sup>	0,1	МР 01.023-07	17СХТ	< 0,1 < 0,1
7	Ангидрид фосфорный	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 1631-77	17СХТ	< 0,01 < 0,01
8	Диоксид серы	мг/м <sup>3</sup>	0,05	МУК 4588-88	17СХТ	н/о н/о
9	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	17СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: «Панели облицовочные из полипропилена и комплектующие» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Панели облицовочные из полипропилена и комплектующие» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин

